

Sosnowiec, dnia 3 marca 2025 roku

Oznaczenie zamówienia: 13/2025/TE/KP

Do wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „WYMIANA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z FUNDAMENTAMI I WYSIĘGNIKAMI NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i informacja  
(podstawa: § 17 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)**

W związku z otrzymaniem w dniu 3 marca br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytania oraz wyjaśnienia:

**ZAPYTANIE:** „Proszę o określenie ilości opraw do wymiany. Zamawiający podaje ilości słupów oraz wysięgników do wymiany natomiast nie podaje ilości opraw zarówno typu drogowego jak też parkowego.”

**ODPOWIEDŹ:** W ramach przedmiotu zamówienia należy zamontować 32 szt. opraw drogowych oraz 8 szt. opraw parkowych.

Przedmiotowe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

CZŁONEK ZARZĄDU

Ilwona Nawrocka