



**Państwowy Instytut Geologiczny**  
**Państwowy Instytut Badawczy**  
państwowa służba geologiczna

Warszawa, 08.04.2025 r.

### **Informacja uzupełniająca dot. zakresu wykonania robót budowlanych**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

*Wykonanie kompleksowego remontu budynku administracyjno-socjalnego NAG w Kielnikach-Przymiłowicach wraz z wyposażeniem budynku w system sygnalizacji pożaru oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz przeprowadzeniem jego termomodernizacji.*

Zamawiający informuje, że zdecydował o dokonaniu niżej wymienionych zmian w stosunku do rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej przedmiotowego zamówienia:

1. Oferowana kwota powinna obejmować koszt korekty przebiegu ogrzewania podłogowego (w stosunku do przebiegu instalacji ogrzewania podłogowego, pokazanej na rysunku nr S04 z *Projektu wykonawczego branży sanitarnej*), którego nie należy montować w miejscu zabudowy kuchennej, brodzików oraz przedmiotów o dużej powierzchni trwale przylegającej do podłogi.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu istniejących kotłów elektrycznych (2 szt.), po ich zdemontowaniu.

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, [biuro@pgi.gov.pl](mailto:biuro@pgi.gov.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40