

FZ-2380/4/25/MK

**WYKONAWCY,
KTÓRZY POBRALI SWZ**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem rozdzielni elektrycznych wraz z niezbędnymi elementami instalacji elektrycznej (ETAP I) razem z montażem ładowarek elektrycznych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych dla potrzeb garnizonu łódzkiego (ETAP II)

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) odpowiada na pytanie Wykonawcy:

PYTANIE 1

„Czy ładowarka posiadać ma obudowę w której była by montowana by uniknąć kontaktu z czynnikami atmosferycznymi , czy jak w zapytaniu ofertowym bez żadnych osłon tylko bezpośrednio na ścianie i miejscu wytyczonym przez osoby biorących udział w wizji po stronie KPP”

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści OPZ, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ poprzez dodanie zapisu:

(...) Zamawiający wymaga montażu ładowarek elektrycznych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych w obudowach celem uniknięcia kontaktu urządzeń z czynnikami atmosferycznymi. (...)

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

mł. insp. Anita Tim-Warchał