

Piła, 04.06.2025 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2025, o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Modernizacja układu odgazowania wody w kotłowni KR-Zachód w Pile”, prowadzonego bez stosowania ustawy – *Prawo zamówień publicznych*, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Ciepłej Piła Sp. z o.o. (zwanego dalej „Regulaminem”), w trybie otwartym

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), złożonym w dniu 03.06.2025 r., Zamawiający – Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. – udziela wyjaśnień w trybie § 15 ust. 6 Regulaminu, w sposób opisany w rozdziale XI SWZ.

Poniżej zamieszczono treść ww. zapytania i odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego.

Zapytanie z dn. 03.06.2025 r.:

„Zamawiający w zakresie przedmiotu zamówienia ujął „zaizolowanie posadzki”. Czy Zamawiający może określić jak dużej powierzchni to dotyczy i jaką technologią należy to wykonać (wymagane materiały izolacyjne, sposób wykończenia powierzchni itp). Czy Zamawiający dysponuje projektem dot. tego zakresu prac?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaizolowanie posadzki dotyczy powierzchni ok. 210 m². Technologię wykonania Zamawiający pozostawia Wykonawcy. Zamawiającemu zależy na izolacji, która – w razie ewentualnej awarii układu odgazowania wody – zabezpieczy przed przeciekami wody przez strop, do pomieszczeń na niższej kondygnacji, takich jak rozdzielnia elektryczna czy dyżurka operatorska. Zamawiający nie dysponuje projektem zaizolowania posadzki.

.....
(Zamawiający)