

Dobrzeń Wielki, dnia: 2025-02-20

Gmina Dobrzeń Wielki

Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „**Zakup, dostawa i instalacja generatora prądu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”** – znak sprawy **ZP.271.70.2025**.

Zamawiający, **Gmina Dobrzeń Wielki**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Jak Wykonawca ma rozumieć zapis dotyczący: „podłączenia urządzenia do odpowiedniego punktu instalacji elektrycznej w siedzibie Zamawiającego”? Jaki jest jego zakres, nie jest on nigdzie szczegółowo opisany?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ Wykonawca wykona projekt techniczny nawiązania agregatu prądotwórczego z rozdzielnicą główną RG budynku Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki z mocą zapewniającą 100% mocy przyłączeniowej i umownej. Uruchomienie ręczne po zaniku napięcia (agregat na podwoziu przechowywany w budynku - uruchamiany po zaniku napięcia ręcznie po wyprowadzeniu na zewnątrz budynku poprzez przełącznik, uniemożliwiający podanie napięcia na sieć. Budynek posiada główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP sterowany przyciskiem przy wejściu głównym. Wymagany układ sterowania, umożliwiający wyłączenie pracy agregatu za pomocą przycisku PWP.

Pytanie nr 2

Czy w zakresie wykonanie montażu po stronie Wykonawcy są też kable energetyczne – zasilające oraz sygnalizacyjne jak i potrzeby własne, jeśli tak to jakiej długości i jaki ma być system prowadzenia tras, kanały istniejące koryta kablowe, ziemią?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawca wykona kompletne okablowanie zasilania i sterowania agregatu zgodnie z wykonanym projektem.

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga gwarancji na urządzenie gwarancji minimum 24 miesięcy z limitem 3000 motogodzin. Czy Zamawiający może tu dopisać: „... zależnie od tego co nastąpi szybciej” lub potwierdzić, że gwarancja kończy się wtedy, kiedy któryś z tych 2 warunków nastąpi szybciej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że gwarancja na agregat kończy się po 300 motogodzin pracy lub po 24 miesiącach, w zależności który z tych dwóch warunków nastąpi szybciej.

Pytanie nr 4

Czy agregat prądotwórczy jaki i jego podzespoły (silnik, prądnica, panel sterowania) muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, tak aby zapewnić bezproblemowy dostęp do części zamiennych oraz serwisu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie oczekuje dostawy produktów wyprodukowanych wyłącznie na terenie UE. Jeżeli jednak produkt będzie wyprodukowany poza granicami UE, to musi posiadać certyfikat CE. Każdy produkt musi też spełniać wymagania międzynarodowego standardu jakości ISO 9001 i ISO 14001.

Pytanie nr 5

Czy na etapie oferty Wykonawca musi już dołączyć dokumenty takie jak:

- instrukcja obsługi zespołu prądotwórczego
- karta katalogowa agregatu zawierająca dane techniczne
- karta gwarancyjna
- deklaracja CE producenta sprzętu

czy dopiero po podpisaniu umowy do projektu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami Rozdz. III pkt 11 oraz Rozdz. XVIII pkt.14 Wykonawca ma dołączyć do oferty kartę katalogową (techniczną) urządzenia, która w najszerszym możliwym zakresie będzie potwierdzała spełnienie przez oferowane urządzenie wymagań określonych w SWZ

(szczególnie w Zał. nr 2 do SWZ). Zgodność oferowanego urządzenia będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w Karcie technicznej/katalogowej jak i podpisanej przez Wykonawcę Tabeli parametrów (wg zał. nr 1A).

Pozostałe dokumenty złożyć po podpisaniu umowy.

Powyższe zmiany nie stanowią zdaniem Zamawiającego zmiany, o której mowa w art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, w związku z czym termin składania ofert pozostaje niezmienny i kończy się dnia 25.02.2025 r. o godz. 10:00.

Zamawiający:
Wójt Gminy
/-/ Piotr Szłapa

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa : <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1061804>
2. a/a