

Stargard 24.03.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania **Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej umiejscowionej w ul. Usługowej, Wieniawskiego oraz w ul. Niepodległości w Stargardzie**, znak sprawy: **NP-ZPS-8/2025**

W dniu 21 marca 2024 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SWZ. Działając na podstawie § 26 ust. 1 i 4 *Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych* Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. W związku z rozbieżnościami w zapisach dokumentacji projektowej, prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe jest rozumowanie Zamawiającego, że do remontu przeznaczonych jest łącznie 10 sztuk studni kanalizacyjnych, a nie jak wskazano w zakresie zamówienia – 9 sztuk?

Zgodnie z zapisami dokumentacji (Złącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna, pkt 1.1.) renowacji podlega m. in. odcinek kanalizacji ogólnospławnej U6-U8 w ul. Usługowej, podczas gdy w tabeli nr 2 – „zestawienie studni do remontu” do renowacji wskazano 9 sztuk studni kanalizacyjnych - bez uwzględnienia studni U8.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności i ewentualną zmianę zapisów dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze specyfikacją techniczną do renowacji przeznaczonych jest 9 szt. studni kanalizacyjnych.

2. Czy Zamawiający posiada filmy z inspekcji CCTV? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada inspekcję w zakresie ul. Usługowej i ul. Niepodległości – Brzechwy.

Inspekcje są dostępne do wglądu i ewentualnego przegrania w siedzibie Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Piotr Tomczak

Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.