





## STUDNIE D3, D4, D5



# STUDNIA D1





- ### OZNACZENIA:
1. Cegła kanalizacyjna pełna
  2. Kinetka studni z betonu C35/45, W 10 o wysokości 3/4 średnicy kanału
  3. Kręgi betonowe łączone na zaprawę z betonu C35/45, W 10
  4. Pierścieni odciążający C35/45, W 10
  5. Płyta pokrywowa C35/45, W10
  6. Właz żeliwny klasy typu ciężkiego DN 600 D400
  7. Przejęście szczelne dla rur PVC
  8. Uszczelnienie tańcuchowe
  9. Zaprawa cementowa plastyczna
  10. Beton C20/25 z dodatkiem 1,5% węgla aktywnego
  11. Betonowa płyta denna z betonu C35/45 wylana na budowie
  12. Izolacja pozioma 2xpapa na lepiku
  13. Podkład z betonu C12/15 o średnicy min. 0,10 m większej od średnicy zewnętrznej komory, grubość 0,15m
  14. Podsypka piaskowa
  15. Stopnie zjazdowe z pełnych prętów stalowych Ø30 mm otulinie tworzywowej antypoślizgowej
    - długość L = 30 cm
    - minimalna odległość od ściany komory 15 cm
    - rozstaw stopni w układzie drabiniowym co 25 cm
- 1A. Dennica prefabrykowana dn1000 z kinetą z betonu C35/45, W 10 o wysokości 3/4 średnicy nowego przewodu z przejściem szczelnym dla rur PVC



## ZESTAWIENIE STUDNI

NUMER	DN	Hs	RTP	RD1	DN1	K0	RD2	DN2	K1	RD3	DN3	K2	RD4	DN4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
D3	1200	1,49m	96,81	95,32	500	180°	95,32	500	90°	95,42	200	-	-	-
D4	1200	1,41m	91,90	90,49	500	173°	90,49	500	159°	90,59	200	-	-	-
D5	1200	1,26m	90,82	89,56	500	179°	89,56	500	110°	89,66	200	82°	89,66	200
D1	1000	0,99m	102,82	101,83	200	172°	101,83	200	-	-	-	-	-	-

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANIEGO:			
<p><b>Przebudowa i rozbudowa ulicy Żytniej</b></p>			
ADRES OBIEKTU:			
<p>m. Rypin powiat rypiński</p>			
JEDNOSTKA PROJ.:		INWESTOR:	
 DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowie 172 87-522 Ostrowie		 Gmina Miasta Rybin ul. Warszawska 40 87-500 Rybin	
NAZWA OPRACOWANIA:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
TYTUŁ RYSUNKU:			
STUDNIE KANALIZACYJNE			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI SPECJ.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna Jakubowska	KU.0101450-0050 do pod. bez ograniczeń w specj. i inspi. w zakresie stud. i realizacji urządzeń dep. wentyl. gaz., wod., i kanalizacyjnych	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Monika Krolkowska	KU.010151-000509 do pod. bez ograniczeń w specj. i inspi. w zakresie stud. i realizacji urządzeń dep. wentyl. gaz., wod., i kanalizacyjnych	
DATA:	BRANŻA	SKALA	NR RYS.
04.2024	SANITARYNA	1:25	4