

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +4812-663-39-03
e-mail: bzp@uj.edu.pl
<https://www.uj.edu.pl> ; <https://przetargi.uj.edu.pl>



Kraków, dnia 07 maja 2025 r.

Adresaci: Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie remontu Auli oraz remont Sali Bobrzyńskiego w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Jagiellońska 15, nr 80.272.133.2025.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami.

1/ Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 3.1.5 przedmiaru pn. "Przedmiar Sala Bobrzyńskiego kwalif" Czy ilość 121,210 m2 jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek wielkopowierzchniowych posadzki na etapie projektowania, przyjęto konieczność wykonania podłogi podniesionej na całej Sali w ilości podanej w przedmiarze. Zostało to podyktowane koniecznością zapewnienia środków finansowych na wykonanie nowej posadzki. Zgodnie z zapisami ujętymi w projekcie wykonawczym - "opis - pkt 14 - posadzki" szczegółowe rozwiązanie zostanie podane przez Biuro Projektów po wykonaniu przez Wykonawcę niezbędnego zakresu robót rozbiórkowych umożliwiającymi weryfikację warstw posadzki.

Zamawiający informuje ponadto, że przedmiar ma charakter pomocniczy a podstawą złożenia oferty jest dokumentacja techniczna i wizja.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem,