

FZ-2380/4/25/MK

**WYKONAWCY,  
KTÓRZY POBRALI SWZ**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem rozdzielni elektrycznych wraz z niezbędnymi elementami instalacji elektrycznej (ETAP I) razem z montażem ładowarek elektrycznych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych dla potrzeb garnizonu łódzkiego (ETAP II)

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) odpowiada na pytanie Wykonawcy:

**PYTANIE 1**

W niektórych obiektach:

np. Pajęczno, Pabianice do wykonania prac i uruchomienia konieczne będzie zwiększenie mocy, wymiana przyłącza oraz zasilania obiektu.

W zakresie podziału własności część zasilania wraz układem pomiarowym jest w granicy własności Zakładu Energetycznego i realizowana przez ten zakład jako inwestycja własna.

W OPZ Pabianice zapiano: " Zalecana jest wymiana okablowania od złącza PGE do licznika energii oraz do wyłącznika głównego. .. Wykonawca powinien uzgodnić układ pomiarowy z Zakładem Energetycznym"

W zakresie zwiększenia mocy wykonawca nie ma umocowań prawnych o wystąpienie o zwiększenie mocy, Właściciel przyłącza występuje o zmianę warunków zasilania, po złożeniu wniosku zakład energetyczny ma 30 dni na wydanie warunków zasilania, w których to będzie określone ew. wymiana wzl i układu pomiarowego.

- jest to poza kompetencjami wykonawcy i bez wydania nowych warunków zasilania nie ma możliwości podjęcia prac modernizacyjnych.

**ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający informuje, że na powyższe pytania i wątpliwości zostały udzielone odpowiedzi w dniu 28.02.2025 r.

**PYTANIE 2**

Nie jest możliwa wycena i realizacja ww. zadań bez wydanych warunków zasilania.

**ODPOWIEDŹ 2**

Zamawiający informuje, że według przeprowadzonych szacunków aktualny stan techniczny i faktyczny umożliwia w chwili obecnej dokonanie wyceny w zakresie montażu WLZ oraz wyceny montażu ładowarki co umożliwia wykonanie zadania i realizację montażu ładowarki niezależnie od warunków przyłącza PGE.

I Zastępca  
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

insp. Jarosław Rybka