

WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o. o.
w/m

Dotyczy: **warunków technicznych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejących budynków ul. Świętosława – Rieczna w Dębicy.**

Wodociągi Dębickie Sp. z o. o. podaje warunki techniczne do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejących budynków ul. Świętosława – Rieczna w Dębicy:

- 1) miejsce włączenia: tylko przez wiercenie wiertnicą w istniejącej studni (nie wyrażamy zgody na rozkucie studni) na istniejącym kanale sanitarnym DN 200 mm, dz. nr 556/2 obr. 1 przy ul. Riecznej, oraz poprzez nadbudowę studni: na istniejącym kanale sanitarnym DN 500 mm, dz. nr 525/2 obr. 1 w ul. Riecznej, na istniejącym kanale sanitarnym DN 400 mm, dz. nr 573 obr. 1 przy ul. Świętosława i dz. nr 577/16 obr. 1 w ul. Diamentowej /**po uzyskaniu zgód właścicieli**/ oznaczone kolorem pomarańczowym na załącznikach graficznych nr 1, nr 2 i nr 3, stanowiących załączniki do niniejszych warunków,
- 2) kanały należy zaprojektować z rur PE, PCW, SN 8 lub ceramicznych o średnicy 0,20 m ze spadkami jak w wytycznych. Spadki minimalne stosować należy tylko w wyjątkowych wypadkach,
- 3) w pasie drogowym studnie rewizyjne zaprojektować o średnicy 1000 mm, betonowe, z włazem typu ciężkiego DN 600 mm, natomiast poza pasem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie studni z tworzyw sztucznych, po uzgodnieniu każdorazowo w Wodociągach Dębickich,
- 4) trasę projektowanych kanałów poprowadzić w miarę możliwości pasami drogowymi w odległości min. 1,0 m od granicy działek,
- 5) przyłącza kanalizacyjne wykonać należy z rur PCW lub PE lub ceramicznych, o minimalnej średnicy 0,15 m, sztywności obwodowej SN 8 i minimalnym spadku 1,5 %, z zachowaniem normatywnego zagłębienia.
- 6) Na instalacji wewnętrznej, w budynkach podpiwniczonych, należy zamontować urządzenie przeciwwzalewowe.
Niedopuszczalne jest odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej,
- 7) Z powodu braku możliwości wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnego do budynku na dz. 697 obr. 1 przy ul. Świętosława 42, konieczne jest zaprojektowanie przydomowej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym.
Przewód tłoczny należy wykonać z rur PE 100 RC dn 63 mm, PN16, SDR 11, z zachowaniem normatywnego zagłębienia.

Niniejsze warunki są integralną częścią projektu budowlanego i ważne są przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Opracowała: Małgorzata Lewandowska

Otrzymują:

1 x Adresat + załączniki graficzne

1 x a/a

K I E R O W N I K
Wydziału Sieci Wod-Kan

Andrzej Tokarczyk

Wodociągi Dębickie sp. z o. o.

39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35

Tel. /+48/ 14-670 51 71, /+42/ 14 676 00 83; fax /+48/ 14 677 94 27

Nr KRS: 0000044893 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 43.748.000 PLN; REGON: 850489534; NIP 872-000-42-72

Nr rejestrowy BDO: 000005561

www.wodociagi.debickie.pl; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl



