



Powiat Pruszkowski

Ul. Drzymały 30

05-800 Pruszków

Tel. +48 22 738 14 00

Fax. +48 22 728 92 47 www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 27 maja 2025 r.

ZP.272.10.2025

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wymiana dźwigów osobowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie** (ogłoszenie nr 2025/BZP 00233525/01 z dnia 2025-05-15) zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień.

Wniosek z dnia 23 maja 2025 r. godz. 14:18:23

Jaki okres gwarancji wymaga Zamawiający?

Czy koszt wind ma zawierać serwis naprawy w ramach gwarancji czy naprawy wraz z miesięcznymi opłatami za konserwację w okresie gwarancji?

Odpowiedź:

Wymagany, minimalny, okres gwarancji określono w SWZ, str. 18, dział XIX ust. 2.2 pkt 1,i wynosi 36 miesięcy.

W ramach zaproponowanego okresu gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany świadczyć nieodpłatny serwis napraw, określony, w szczególności w projekcie umowy w § 12.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga stałego dozoru technicznego wraz z odpłatnym comiesięcznym serwisem, o czym mówi zapis w OPZ, str. 36 pkt 12 (ostatnie zdanie).

Wniosek z dnia 23 maja 2025 r. godz. 14:35:01

W pkt VI Zamawiający wymaga wykonania wszystkich instalacji: elektrycznych, zasilających, oświetleniowych itd., wnosimy o wyjaśnienie, czy takich instalacji brak i czy mają to być nowe instalacje, czy też ich wymiana do zamontowania nowej windy?

Dodatkowo, czy w obecnych urządzeniach nie ma wentylacji grawitacyjnej i trzeba ją wykonać?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania instalacji zgodnie z zapisami określonymi w projekcie umowy - § 8 ust. 3.

Urządzenia - nowe kabiny mają być wyposażone w wentylację mechaniczną.

Szyby dźwigów posiadają wentylację grawitacyjną.

Wniosek z dnia 26 maja 2025 r. godz. 08:36:00

Czy drzwi mają mieć odporność E160 czy E120?

Odpowiedź:

Nie jest wymagana odporność ogniowa drzwi.

Wniosek z dnia 26 maja 2025 r. godz. 11:34:25

Wnosimy o zmianę zapisów Umowy:

- Prośba o wprowadzenie płatności 40%, zaliczka 60% po dostawie
- Wnosimy o limit kar umownych 10% wynagrodzenia netto

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie płatności zaliczkowej.

Zmieniony, dnia 23.05.2025 r., łączny limit kar umownych, o którym mowa w § 15 ust. 1 projektu umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Adrian Ejssymont
STAROSTA